



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«28» февраля 2022 год

Макеевка

(населённый пункт)

Кому: директору Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 25 города Макеевки"

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка)

Кравчук Елене Николаевне

(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

в период с « 07 » февраля 20 22 г. по « 28 » февраля 20 22 г. старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 ПСЧ Червоногвардейский район МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Каракаем Михаилом Витальевичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 25 города Макеевки" по адресу: Макеевка, Червоногвардейский район, Давыденко, 144 :

(наименование, адрес надзора)

в присутствии директора МБОУ "ОШ №25 г. Макеевки" Кравчук Елены Николаевны

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от «28» февраля 2022г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1	Деревянные конструкции обработать средствами огнезащиты, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных	ППБ ДНР п.4.2.6.	01.08.2022	

	свойств».			
2	Привести в соответствие с противопожарными требованиями строительных норм количество и размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации, их облицовку (отделку): на перепаде высот более 45 см не установлены перила, которые имеют более 3 ступеней (подвал, выход на кровлю)	ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В.2.2-3-97 п. 5.29	28.03.2022	
3	Привести в соответствие с противопожарными требованиями строительных норм количество и размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации, их облицовку (отделку): из подвального этажа не предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу	ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В.2.2-3-97 п. 3.42	01.08.2022	
4	Обеспечить дверь устройством для самозакрывания.: двери лестничных клеток	ППБ ДНР п.4.3.11	28.03.2022	
5	Оборудовать проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения.: выход на кровлю	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В 1.1-7-2002 п. 6.6	01.08.2022	
6	Выполнить работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их пределов огнестойкости: металлические косоуры лестничных маршей не обеспечены огнезащитной обработкой до предела огнестойкости не менее R60	ППБ ДНР п.8.4.28 ДБН В 1.1-7-2002 п. 2.17 таблица 4	01.08.2022	
7	Привести в соответствие с противопожарными требованиями	ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В 1.1-7-2002 п.	01.08.2022	

	строительных норм количество и размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации, их облицовку (отделку).: (двери в архив, двери в книгохранилище библиотеки)	2.12-2.14, 2.15		
8	Установить огнетушители путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды).: библиотека, актовый зал	ППБ ДНР п.6.4.10.	28.03.2022	
9	Выполнить пути эвакуации без порогов и выступов, которые обеспечивают свободную эвакуацию людей.: основной выход	ППБ ДНР п.4.3.11	28.03.2022	
10	Обеспечить свободное открывание эвакуационных дверей (люков), не допускать забивание заваривание, запираение на замки, болтовые соединения и другие запоры, трудно открывающиеся изнутри.: эвакуационный выход на первом этаже (правое крыло)	ППБ ДНР п.4.3.11	01.08.2022	
11		ППБ ДНР п.1.4. ДСТУ 7317:2013 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные» п.п. 1.5, 4.6, 4.6.1, прил. А.	01.08.2022	
12	Обеспечить лестничные клетки, внутренние открытые и наружные лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ.	ППБ ДНР п.4.3.8	01.08.2022	
13	Защиту зданий, сооружений и наружных установок от прямых	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38:2008	01.08.2022	

